

Số: 62/TB-SNN&PTNT

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công trình trạm bơm tiêu Đồng Ngâu, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân

Thực hiện Luật Thủy lợi; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Chỉ thị số 1848/CT-BNN-PCTT ngày 15/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019; Công văn số 5582/UBND-NN ngày 10/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.

Ngày 31/7/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra tình hình vận hành trạm bơm tiêu Đồng Ngâu, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

- Vận hành kiểm tra trạm bơm: Thời điểm kiểm tra vận hành có tải đồng thời cả 4 máy trong thời gian từ 3 - 5 phút, các máy chạy ổn định.

- Tồn tại của công trình: UBND huyện Thọ Xuân (chủ đầu tư) chưa phân tách diện tích đất gắn với công trình điện bàn giao cho Công ty Điện lực Thanh Hóa và diện tích đất gắn với các công trình thủy công bàn giao cho công ty TNHH MTV Sông Chu, gây khó khăn trong công tác quản lý, vận hành.


Để bảo đảm an toàn công trình và chủ động công tác tiêu úng trong mùa mưa, lũ năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Thọ Xuân chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức khắc phục tồn tại nêu trên; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ có liên quan để khẩn trương bàn giao công trình trạm bơm tiêu Đồng Ngâu, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân cho đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định.

Đề nghị UBND huyện Thọ Xuân khẩn trương thực hiện./

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- VPTT CHPCTT&TKCN tỉnh (để b/cáo);
- UBND huyện Thọ Xuân (để t/hiện);
- Công ty TNHH MTV Sông Chu (để p/hợp);
- Lưu VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiến Dũng