

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: **3594/SNN&PTNT-QLXDCT**

V/v bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình
thẩm định thiết kế bản vẽ thi công,
dự toán xây dựng công trình xây
dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng,
huyện Vĩnh Lộc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày **18** tháng 9 năm 2019

Kính gửi: UBND huyện Vĩnh Lộc.

Ngày 13/9/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện Vĩnh Lộc (chủ đầu tư) về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình xây dựng trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (kèm theo hồ sơ).

Sau khi kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT thấy rằng, thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định còn thiếu một số nội dung, tài liệu, cụ thể như sau:

- Theo hồ sơ thiết kế, đối với các hạng mục công trình có sử dụng đất để đắp, Chủ đầu tư đề nghị mua đất tại mỏ đất thôn Phồn Bông, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc; tuy nhiên, thành phần hồ sơ không có các văn bản pháp lý khẳng định trữ lượng, thời gian được cấp phép khai thác (yêu cầu phải phù hợp với nhu cầu sử dụng đất đắp và thời gian thực hiện dự án), do đó không có cơ sở để thực hiện thẩm định;

- Hồ sơ chưa tính toán kết cấu các hạng mục: Nhà trạm bơm, nhà quản lý, kênh tưới;


- Hồ sơ trình thẩm định chưa được chủ đầu tư kiểm tra, đóng dấu xác nhận theo quy định tại mục 2 Điều 6 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán công trình.

Hồ sơ chưa đủ cơ sở để thực hiện thẩm định. Đề nghị Chủ đầu tư nhận lại hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa; bổ sung, cập nhật đầy đủ các tài liệu liên quan, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thẩm định theo quy định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu: VT, QLXDCT, C.Son.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiên Dũng