

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1209*/SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày *03* tháng *4* năm 2020

V/v tham gia ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước Vĩnh Yên (giai đoạn 1) tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và môi trường Thành An.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1480/SKHĐT-KTĐN ngày 24/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước Vĩnh Yên (giai đoạn 1) tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và môi trường Thành An, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Vị trí: Phía Bắc giáp hành lang đường giao thông nội đồng; phía Nam cách chân mái ngoài Kênh Nam khoảng 03m; phía Đông giáp đất nông nghiệp; phía Tây giáp hành lang đường giao thông; Hiện trạng khu đất thực hiện dự án phần lớn là đất trồng lúa, có 01 ao nuôi trồng thủy sản và 02 nhà tạm.

2. Về phạm vi cấp nước dự án đề xuất gồm 05 xã (Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến, Vĩnh Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc) huyện Vĩnh Lộc là không chồng lấn phạm vi cấp nước sạch của công trình cấp nước đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang hoạt động cấp nước trên địa bàn huyện.

3. Về nguồn nước: Dự án đề xuất lấy nguồn nước thô từ sông Mã thông qua trạm bơm Yên Tôn xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc. Theo Văn bản số 88/NSM-KH&QLTT ngày 30/3/2020 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã (đơn vị quản lý và vận hành trạm bơm Yên Tôn), Công ty thống nhất vị trí lấy nước thô tại bể hút trạm bơm và thống nhất cung cấp nguồn nước thô cho nhà máy nếu có đủ nguồn vào bể hút trạm bơm Yên Tôn. Mặt khác, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã tại Văn bản số 27/NSM-KH&QLTT ngày 03/02/2020, trong thời gian gần đây mực nước sông Mã tại Trạm bơm Yên Tôn luôn ở mức thấp dưới mực nước thiết kế, trạm bơm vận hành không đạt số máy, công suất, lưu lượng thiết kế nên không đảm bảo

dẫn nước tưới kịp thời cho các diện tích vùng cuối kênh. Như vậy, chưa đủ cơ sở để thống nhất lấy nguồn nước thô tại bể hút trạm bơm Yên Tôn.

4. Về công suất nhà máy: Theo hồ sơ đề xuất dự án, Công suất dự án được xác định trên quy mô dân số thường xuyên có mặt tại địa phương ở thời điểm lập dự án, chưa đảm bảo theo quy định tại Mục 3.1, Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế (công suất của hệ thống cấp nước phải được tính toán theo thời gian quy hoạch ngắn hạn là 10 năm, dài hạn là 20 năm); tỷ lệ dân số đề xuất được cấp nước giai đoạn 2020 là 85% là chưa phù hợp với Bảng 3.1, Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 (90%).

5. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT:

Hồ sơ đề xuất dự án của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và môi trường Thành An chưa đủ cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở {để báo cáo};
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Dặng Tiến Dũng