ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4024 /SNN&PTNT-TL V/v ý kiến về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng.	*Thanh Hoá, ngày 29 tháng 9 năm 2022*

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 8436/STNMT-BVMT ngày 23/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến xả nước thải vào công trình thủy lợi để phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa *(viết tắt là dự án)*. Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, như sau:

1. Thông tin về xả thải vào công trình thủy lợi do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp:

- Công trình thủy lợi tiếp nhận nước thải: Kênh sông Cùng *(Kênh N24B).*

- Vị trí xả nước thải vào công trình thủy lợi: Phía Nam của dự án (thôn Nhân Trạch, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa).

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 220 m^3/ngày.đêm.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT

Trên cơ sở ý kiến của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã tại Công văn số 616/BSM-KH&QLTT ngày 26/9/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất về việc xả nước thải vào công trình thủy lợi kênh N24B khi nước thải của dự án được đánh giá đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) và QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1) của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đáp ứng khả năng tiếp nhận nước thải được quy định tại Mục 4, TCKT 01:2008/TCTL của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc Sở *(để b/c);* - Công ty CP May Thịnh Vượng; - Lưu: VT, TL.	**KT. GIÁM ĐỐC** **PHÓ GIÁM ĐỐC** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA **Nguyễn Hoài Nam**