

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến xả nước thải vào công trình thủy lợi Sông Goòng để phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hoàng Hóa (KĐT Aqua City).

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 4088/STNMT-BVMT ngày 15/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến xả nước thải vào công trình thủy lợi để phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hoàng Hóa (Khu đô thị Aqua City Hoàng Hóa), huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hoá của Công ty cổ phần Địa ốc và xử lý môi trường RIG Group (viết tắt là dự án). Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, như sau:

1. Thông tin về xả thải vào công trình thủy lợi do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp:

- Công trình tiếp nhận nước thải: Sông Goòng.
- Vị trí xả nước thải: sông Goòng đoạn chảy qua khu vực dự án.
- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: Dự kiến khoảng 1.053 m³ /ngày.đêm.
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B)

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Thống nhất về việc xả nước thải vào công trình thủy lợi sông Goòng khi nước thải của dự án được đánh giá đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) và QCVN 08- MT:2015/BTNMT (cột B1) của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đáp ứng khả năng tiếp nhận nước thải được quy định tại Mục 4, TCKT 01:2008/TCTL của Bộ Nông nghiệp và PTNT .

- Trong quá trình triển khai dự án, đề nghị Chủ đầu lấy ý kiến thỏa thuận của Sở Nông nghiệp và PTNT trong các bước thiết kế tiếp theo khi thiết kế kết nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống thủy lợi liên quan theo quy định; thực hiện cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (nếu có) theo quy định của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi; và thực hiện đầy đủ

các ý kiến của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã tại Công văn số 347/BSM-KH&QLTT ngày 28/5/2023.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp . / .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam