

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến về đề nghị phê duyệt Danh mục dự án và Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Nhà máy nước sạch tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc của UBND huyện Vĩnh Lộc (lần 2).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 6184/SKHĐT-ĐTDN ngày 26/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến về đề nghị phê duyệt Danh mục dự án và Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Nhà máy nước sạch tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc của UBND huyện Vĩnh Lộc (lần 2). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

**1. Về đề nghị của UBND huyện Vĩnh Lộc:**

UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị phê duyệt danh mục dự án Nhà máy nước sạch xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc với nội dung cụ thể như sau:

- Mục tiêu đầu tư: Cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, ổn định, lâu dài cho nhân dân với khoảng 6.000 hộ gia đình và các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy (tương đương với 24.000 người) trên địa bàn 06 xã: Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến, Vĩnh Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc.

- Địa điểm khu đất: Tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc.

- Diện tích, phạm vi ranh giới và nguồn gốc khu đất: Diện tích khoảng 12.000m<sup>2</sup>, trong đó: Phía Đông giáp trường mầm non, phía Tây giáp hàng lang đường trục nông thôn (đường bê tông), phía Bắc giáp hành lang kênh Nam của trạm bơm Yên Tôn, phía Nam giáp hàng lang đường trục thôn (đường bê tông).

- Nguồn gốc đất: Là đất trồng lúa đã giao cho hộ gia đình cá nhân quản lý, sử dụng khoảng 4.300m<sup>2</sup>; đất trồng lúa và đất giao thông nội đồng do UBND xã quản lý, hiện đang giao thầu cho các hộ gia đình, cá nhân (khoảng 7.700m<sup>2</sup>).

- Nguồn nước thô: Kênh Nam trạm bơm Yên Tôn (từ K1+452 - K1+700).

**2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT:**

- Về đánh giá sơ bộ tác động của dự án đến công trình thủy lợi trong khu vực thực hiện dự án: Phía Bắc của dự án giáp với hành lang bảo vệ kênh Nam trạm bơm Yên Tôn (kênh đất, được gia cố bằng các tấm lát bê tông với lưu lượng thiết kế  $Q_{TK}=1,64m^3/s$ ; phạm vi bảo vệ kênh được tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 2m). Đánh giá sơ bộ ban đầu, dự án không ảnh hưởng đến công trình thủy lợi hiện trạng; nội dung này sẽ giải quyết trong bước thiết kế chi tiết (nếu có bất lợi).

- Về phân vùng cấp nước của dự án: Việc đầu tư Nhà máy nước sạch Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc với mục tiêu cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, ổn định, lâu dài cho nhân dân với khoảng 6.000 hộ gia đình và các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn 06 xã Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến, Vĩnh Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc và Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc (theo Công văn số 2904/UBND-KTHT ngày 22/9/2023 của UBND huyện Vĩnh Lộc) là phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đến 2040 tầm nhìn đến 2070 được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 13/8/2019<sup>[1]</sup>.

- Về dự kiến nguồn nước thô cấp cho Nhà máy từ kênh Nam trạm bơm Yên Tôn: Dự án Nhà máy nước sạch xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc đã được Công ty TNHH MTV Nam Sông Mã thống nhất chủ trương vị trí đầu nối tại kênh Nam trạm bơm Yên Tôn trong phạm vi từ K1+452 đến K1+700 và cam kết đảm bảo nguồn cung cấp nước thô cho nhà máy nước hoạt động với công suất 6.000m<sup>3</sup>/ngày.đêm. Tuy nhiên, hiện nay Trạm bơm Yên Tôn đang được đầu tư xây dựng mới thay thế trạm bơm cũ từ nguồn ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư (được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 28/01/2022) với mục tiêu đảm bảo cấp nước tưới chủ động cho 2.569,87ha đất sản xuất nông nghiệp (gồm 2.103,26ha diện tích lúa và 466,61ha diện tích hoa màu) của các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc và thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc; đồng thời cấp nước thô cho nhà máy nước sạch xã Vĩnh Yên với lưu lượng khoảng 3.000m<sup>3</sup>/ngày.đêm.

Như vậy, với việc Nhà máy nước sạch xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc sử dụng nguồn nước thô phục vụ nhà máy tại kênh Nam trạm bơm Yên Tôn với công suất 6.000 m<sup>3</sup>/ngày.đêm là chưa phù hợp với nhiệm vụ thiết kế đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 28/01/2022. Tuy nhiên, có thể giải quyết bất cập này bằng cách xây dựng thêm bể trữ để đảm bảo cấp nước khi trạm bơm Yên Tôn phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoài Nam**

<sup>[1]</sup> Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đến 2040 tầm nhìn đến 2070 được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 xác định “Xây dựng Nhà máy nước sạch Vĩnh Yên: Công suất 9.000m<sup>3</sup>/ngày.đêm. Để phục vụ cấp nước cho các xã: Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến, Vĩnh Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng”.