

Số: /CCTL-QLCT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v tham gia ý kiến việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc đề xuất đầu tư dự án xây dựng tuyến đường ống truyền tải số 3 cấp nước bổ sung cho phía Đông Nam, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 5409/SNN&PTNT-KHTC ngày 01/10/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ tham mưu nội dung văn bản tham gia ý kiến việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc đề xuất đầu tư dự án xây dựng tuyến đường ống truyền tải số 3 cấp nước bổ sung cho phía Đông Nam, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Thủy lợi có ý kiến như sau:

**1. Tóm tắt nội dung các Văn bản số 255/BQLDA ngày 20/9/2024 và số 258/BQLDA ngày 02/10/2024 của Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa:**

Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa đề xuất chủ trương đầu tư dự án với nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Xây dựng tuyến ống truyền tải số 3 cấp nước phía Đông Nam thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và bổ sung cho huyện Quảng Xương.

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Thanh Hóa, huyện Quảng Xương và thành phố Sầm Sơn.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến ống DN630-DN600mm có chiều dài 10,0km, tuyến ống DN550-DN450 dài 5,0km, DN400 dài 4,8km; tổng chiều dài khoảng 19,8km.

- Tổng mức đầu tư: 245,9 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác của Chủ đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2026.

- Phương án cấp nước và xác định nguồn cấp nước cho dự án: Đầu tư tuyến ống từ nhà máy nước Mật Sơn đầu nối và cấp nước đến vị trí giao với tuyến ống D400 quốc lộ 47 (điểm cuối tuyến), phân bổ truyền tải cấp nước của tuyến ống cho phạm vi phân vùng cấp nước của Nhà máy nước Mật Sơn và bổ sung cho thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương thuộc phạm vi vùng cấp nước của Nhà máy nước Quảng Thịnh (công trình cấp nước đô thị) do Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa quản lý, cụ thể như sau: (i) Cấp bổ sung cấp nước cho thành phố Sầm

Sơn thông qua 03 vị trí: Khu vực các phường Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại và các dự án lân cận  $5.000\text{m}^3/\text{ngđ}$ ; Tuyến ống gang D400mm Quốc lộ 47 (đoạn ngã tư QL47 gia đường ven biển)  $10.000\text{m}^3/\text{ngđ}$ . Đoạn cuối tuyến ống; (ii) Cấp nước bổ sung cho các phường khu vực Đông Nam thành phố Thanh Hóa thông qua tuyến D400 đường tránh, D280mm và D225mm:  $17.000\text{m}^3/\text{ngđ}$ ; (iii) Cấp nước bổ sung cho huyện Quảng Xương (*thị trấn Tân Phong*) thông qua tuyến D315mm cấp nước về trung tâm thị trấn Tân Phong:  $6.000\text{m}^3/\text{ngđ}$ .

## 2. Về ý kiến của Chi cục Thủy lợi:

- Về nội dung đề xuất dự án:

Theo báo cáo đề xuất dự án của Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa, cùng với sự phát triển của đô thị, du lịch thì nhu cầu về nước sạch của thành phố Sầm Sơn ngày càng tăng, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nước sạch trong các quần thể du lịch, nghỉ dưỡng đang dần hình thành. Theo quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn đến năm 2040 tổng nhu cầu sử dụng nước của thành phố cần khoảng  $45.000\text{m}^3/\text{ngđ}$ , đồng thời dự kiến đến năm 2026 nhu cầu sử dụng nước của thành phố Sầm Sơn lên  $30.000\text{m}^3/\text{ngđ}$ ; trong khi đó công suất tối đa mà 02 tuyến ống DN400 hiện trạng trên đường Nam sông Mã và Quốc lộ 47 có thể truyền tải là  $26.500\text{m}^3/\text{ngđ}$ . Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho thành phố Sầm Sơn trong những năm tiếp theo việc Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa đề nghị đầu tư đường ống truyền tải số 3 từ Nhà máy nước Mật Sơn qua nhà máy nước Quảng Thịnh để cấp nước bổ sung cho phía Đông Nam thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và bổ sung cho huyện Quảng Xương (*thị trấn Tân Phong*) là cần thiết.

Tuy nhiên, mạng lưới tuyến đường ống nêu trên kết nối các công trình cấp nước đô thị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng (*theo Khoản 8, Điều 2, Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Công văn số 15890/UBND-KTTC ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch*); vì vậy, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5224/UBND-THKH ngày 16/4/2024, đề nghị căn cứ ý kiến của Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan để tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Về hướng tuyến đường ống:

Tuyến đường ống có chiều dài khoảng 19,8km bắt đầu từ Nhà máy nước Mật Sơn, chạy cắt qua kênh tiêu sông Vinh và đi dọc bờ kênh Bắc - Hệ thống Bái Thượng do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý (đã thỏa thuận hướng tuyến với Công ty TNHH MTV Sông Chu) và bám theo các tuyến đường giao thông: Đường ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn, đường Ngã Ba Voi đi Sầm Sơn,...; Chi cục Thủy lợi cơ bản thống nhất với hướng tuyến do Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa đề xuất. Tuy nhiên, phạm vi tuyến đường ống ngoài ảnh hưởng đến kênh tiêu sông Vinh, kênh Bắc - hệ thống Bái Thượng, còn ảnh hưởng đến nhiều công trình thủy lợi khác như: Sông Rào, kênh B33, kênh B35, kênh 4/B35,... vì vậy, nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa một số nội dung sau:

+ Rà soát, cập nhật, đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng của dự án đến các công trình thủy lợi; nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng giải pháp kỹ thuật các vị trí nằm trong

phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về thủy lợi, phòng chống thiên tai và an toàn cho công trình thủy lợi, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của công trình; không gây ách tắc dòng chảy và tiêu thoát của công trình.

+ Đối với các hạng mục có ảnh hưởng đến công trình thủy lợi trong quá trình thẩm định dự án đầu tư phải lấy ý kiến thỏa thuận của Sở Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 58 của Luật Xây dựng và các quy định tại Khoản 5, Khoản 7, Điều 12, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

+ Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017 và Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về quy định vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh). Thực hiện các thủ tục cấp phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định.

+ Không được thực hiện các hoạt động gia tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục và đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới công trình theo quy định tại khoản 12, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (Luật số 60/2020/QH14).

Chi cục Thủy Lợi kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chi cục trưởng (để b/c);
- PCCT Nguyễn T. Anh Nga (để t/d);
- Lưu: VT, QLCT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Khương Anh Tấn**