

Số: /SNN&PTNT-TL Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND huyện Mường Lát về sự cố công trình Xây dựng trường tiểu học Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 5808/SXD-QLCL ngày 06/8/2024 của Sở Xây dựng đề nghị tham gia ý kiến giải quyết đề nghị của UBND huyện Mường Lát về sự cố công trình Xây dựng trường tiểu học Pù Nhi, huyện Mường Lát. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi nghiên cứu hồ sơ và thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Thông tin về đề nghị của UBND huyện Mường Lát

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Lát tại Công văn số 302/BC-UBND ngày 02/8/2024, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, bão và hoàn lưu bão số 2, từ ngày 13/7/2024 đến ngày 02/8/2024, trên địa bàn huyện Mường Lát xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ra sự cố đối với công trình: Xây dựng Trường Tiểu học Pù Nhi (hiện đang trong thời gian thi công) làm sập đổ, đứt, gãy tường kê chắn đất có kết cấu bằng bê tông, mái kê được xây bằng đá hộc và gia cố bằng hệ thống giằng bê tông cốt thép, tổng chiều dài tường kê 92 mét. Ngoài ảnh hưởng đến dự án đang thi công thì hiện tượng sạt trượt còn ảnh hưởng đến Trường Dân tộc bán trú-THCS Pù Nhi; hiện nay nhà Công vụ của Trường Dân tộc bán trú-THCS Pù Nhi đã bị sứt, lún, nứt, gãy và sập đổ một phần gây mất an toàn.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn lâu dài cho việc dạy và học của trường trung học và Trường Dân tộc bán trú-THCS Pù Nhi, UBND huyện Mường Lát báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, ban hành tình huống khẩn cấp để khắc phục xây dựng tường kê chắn đất trường Trường Tiểu học Pù Nhi.

2. Về kết quả kiểm tra tại hiện trường: Theo kết quả kiểm tra thực địa tại biên bản làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành ngày 08/8/2024 do Sở Xây dựng chủ trì:

2.1. Về hiện trạng

- Tường kê chắn đất có kết cấu bằng bê tông, mái kê được xây bằng đá hộc và gia cố bằng hệ thống giằng bê tông cốt thép bị sập đổ, đứt, gãy với tổng chiều dài tường kê 70m/thiết kế chiều dài tường kê 92m; còn lại 8m đầu tường kê và 12 m cuối tường kê (quan sát bằng trực quan) chưa bị nghiêng, nứt, gãy...

- Tại thời điểm kiểm tra, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo tháo dỡ Nhà Công vụ của Trường Dân tộc bán trú - THCS Pù Nhi (do bị sứt, lún, nứt, gãy và sập đổ một phần gây mất an toàn cho người và các công trình lân cận).

2.2. Các biện pháp ứng phó khẩn cấp UBND huyện Mường Lát đã triển khai

- Tổ chức di dời các tài sản khu vực xây dựng Trường Tiểu học Pù Nhi có nguy cơ ảnh hưởng ra khỏi vùng nguy hiểm.

- Chỉ đạo di dời tài sản, trang thiết bị trong các phòng nhà công vụ của Trường Dân tộc bán trú - THCS Pù Nhi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

- Chỉ đạo Chủ đầu tư đơn vị thi công khắc phục tạm thời sử dụng bạt che chắn các điểm có vết nứt và tạo rãnh thu nước trên đỉnh cung sạt để giữ ổn định không cho nước mưa ngấm vào cung sạt trượt; di chuyển đất đá sạt trượt để giảm tải, đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình Trường Tiểu học Pù Nhi.

- Tháo dỡ nhà công vụ đã bị hư hỏng, xúc và di chuyển đất đá, các bộ phận hư hỏng của các hạng mục công trình trên để không bị ảnh hưởng đến các hạng mục công trình còn lại.

3. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tuyển kè chắn đất bị sạt lở thuộc hạng mục công trình Xây dựng Trường Tiểu học Pù Nhi, huyện Mường Lát do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát làm Chủ đầu tư; công trình nêu trên đang trong quá trình thi công xây dựng; vì vậy, đề nghị UBND huyện Mường Lát chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương thực hiện việc khắc phục hậu quả của sự cố, đảm bảo an toàn cho người và tài sản đang thi công xây dựng hạng mục Trường Tiểu học Pù Nhi giáp chân tuyến kè; đồng thời khẩn trương có biện pháp khắc phục sự cố sập nhà công vụ của Trường Dân tộc bán trú - THCS Pù Nhi, đảm bảo an toàn lâu dài cho việc dạy và học của Trường Tiểu học Pù Nhi và Trường DTBT - THCS Pù Nhi.

- Đối với nội dung đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tình huống khẩn cấp để khắc phục xây dựng tường kè chắn đất trường Trường Tiểu học Pù Nhi: Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó khẩn cấp theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho đơn vị thi công xây dựng Trường Tiểu học Pù Nhi ở khu vực giáp chân tuyến kè theo đúng nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Vì vậy, việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực nêu trên ở thời điểm hiện tại không còn phù hợp với quy định.

Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL (luan).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam

