

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH THANH HÓA
CHI CỤC KIỂM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CCKL-SDPTR

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v tham gia ý kiến về nội dung đề xuất đầu tư dự án nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Quỳnh Lưu - TBA 220kV Nghi Sơn (lần 2).

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện Công văn số 4890/SNN&PTNT-KHTC ngày 09/9/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao nhiệm vụ tham gia ý kiến về nội dung đề xuất đầu tư dự án nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Quỳnh Lưu - TBA 220kV Nghi Sơn (lần 2). Sau khi nghiên cứu hồ sơ và văn bản pháp lý có liên quan; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Kiểm lâm tham gia ý kiến như sau:

- Về việc tham gia hướng tuyến đường dây 110kV dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Nghi Sơn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Đã được Chi cục Kiểm lâm tham gia ý kiến về hướng tuyến tại Văn bản số 703/CCKL-SDPTR ngày 11/8/2021, theo đó “2. về Quy hoạch: theo quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 hướng tuyến đường dây có một phần thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất, còn lại là đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp; 3. về hiện trạngmột phần có rừng trồng (loài bạch đàn, keo)...”; mặt khác, từ năm 2021 đến nay chủ đầu tư chưa thực hiện trình tự chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định.

- Theo hồ sơ đề xuất đầu tư dự án của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, hướng tuyến đường dây không có sự thay đổi so với hướng tuyến đã được Chi cục Kiểm lâm tham gia ý kiến tại Văn bản số 703/CCKL-SDPTR ngày 11/8/2021.

Dự án đoạn đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 17 vị trí chân móng cột, theo các mốc tọa độ hệ tọa độ VN2000, KTT105⁰, múi chiếu 3⁰; đối chiếu với bản đồ hiện trạng rừng thị xã Nghi Sơn từ năm 2020 - 2021 được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt (năm 2020 tại Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 09/02/2021; năm 2021 tại Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 20/01/2022), xác định:

+ Đối với vị trí xây dựng chân móng cột: Tại vị trí cột G16C55 ảnh hưởng đến diện tích rừng trồng sản xuất; các vị trí cột còn lại là đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

+ Đối với hành lang tuyến đường dây: Có khoảng 1.080 m đi qua diện tích rừng trồng sản xuất (từ cột G14C53 đến cột G15C54 có khoảng 600m, từ G15C54 đến cột G16C55 có khoảng 250m; từ G16C55 đến cột G17C56 có khoảng 230m).

- Các nội dung khác đã được Chi cục Kiểm lâm tham gia ý kiến tại Văn bản số 966/CCKL-SDPTR ngày 22/8/2024 (Có Văn bản kèm theo).

Chi cục Kiểm lâm báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, SDPTR.

CHI CỤC TRƯỞNG



Đàm Văn Hùng